


56

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			



Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\left(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}\right)$



Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**pret odgromowy
kpl.1,5mb fi16**

Nr arch:
MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1
Format: A4

56

56 KARTA KATALOGOWA

Prawidłowe wykonanie instalacji uziemiającej zapewnia utrzymanie niskiej rezystancji, jednocześnie stanowi ochronę budynku oraz chroni życie ludzkie. Uziomy wykonujemy z pręta stalowego gładkiego fi 16 do fi 20 o określonych długościach.