




**56a**

Występuje w wykonczeniu:

O cynk ogniowy	O cynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			



Nazwa i oznaczenie						
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA						
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$					pret odgromowy 1,5mb fi16 + łącznik	
 Certyfikat nr. 25/2010		Nazwisko	Podpis	Data		
	Konstruował:	M.Łabuński				
	Kreślił:	M.Łabuński				
	Sprawdził:	M.Łabuński				
	Zatwierdził:	M.Łabuński				
		Nr arch:		Podziałka:	Arkusz: 1 z 1	56a
		MASA - 0.000 kg			Format: A4	

**56A KARTA KATALOGOWA**

Prawidłowe wykonanie instalacji uziemiającej zapewnia utrzymanie niskiej rezystancji, jednocześnie stanowi ochronę budynku oraz chroni życie ludzkie.  
Uziomy wykonujemy z pręta stalowego gładkiego fi 16 do fi 20 o określonych długościach.