

11j

Występuje w wykonczeniu:

O cynk
ogniowy

X

O cynk
elektrolityczny


X

Malowane
proszkowo

X

Miedziane

Miedziowane



Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. ($\pm 0,5$ / $-0,5$)Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt do bednarki i
drutu fi-12 L-250**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

11j**11J KARTA KATALOGOWA**

Uchwyt do bednarki i drutu przystosowany jest do mocowania przewodu odgromowego (zwodów) i przewodów odprowadzających na ścianie, dachu lub kominie.

Służy także do mocowania bednarki.

Wykonany jest z blachy stalowej oraz pręta wraz z kołkiem rozporowym (fi 10 lub fi 12).

Mocowanie zwodów oraz bednarki za pomocą śruby M6x16.